

Ügyiratszám: TFAFO/444 -5/2024
Ügyintéző: Ács Ernő
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7952
E-Mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

Határozat száma: H 4991/2024

Tárgy: A 2100/2019 számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély
1. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.; cégjegyzékszám: 03-09-117604; adószám: 14646179-2-03; a továbbiakban: **Engedélyes**) 2100/2019 számú határozattal **Kiskunfélegyháza** városát illetően kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) **módosítása iránti kérelmének helyt ad.**
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra módosítja.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 20. sor b) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárásai költségről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
- https://magyarország.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselő. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és a védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2024. október 15-én beérkezett, TFAFO/444-1/2024 ügyiratszámú beadványában kérte a Hivaltól az Engedély módosítását a Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelepi fűtőműben található kazánok maradandó élettartamának meghosszabbítása végett. Kérelmének indoklásaként a következőket adta elő:

„A működési engedélyben szereplő Petőfi lakótelepi fűtőműben található kazánok maradó/tervezett élettartam lejáratainak az időpontja 2024, melyet a csatolt műszaki szakértői vélemény alapján 2039. december 31-re szeretnénk módosítani.”

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta:

- a távhőtermelő létesítmények technológiai adatait tartalmazó táblázatokat;
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot;
- a Kiskunfélegyháza, Petőfi lakótelepi fűtőműben található berendezések energetikai és hidraulikai kapcsolatainak grafikus ábrázolását;
- a meghibásodásra és karbantartásra vonatkozó eljárásrendet;
- a helyi önkormányzattal kötött vagyonkezelői szerződést;
- a kazánházakra vonatkozó légszennyező pontforrás engedélyeket;

- a kazánok élettartamának meghosszabbítását alátámasztó műszaki szakértői jelentést.

Az Engedélyes önkéntes hiánypótlás keretein belül 2024. november 26-án TFAFO/444-2/2024 ügyiratszámom nyilvántartott beadványában megküldte a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot.

További önkéntes hiánypótlás keretén belül TFAFO/444-3/2024 és TFAFO/444-4/2024 ügyiratszámokon nyilvántartott beadványaiban megküldte a hőtermelő berendezések technológiai adatait tartalmazó táblázatokat a kazánhatásfok adataival kiegészítve, illetve a tárgyi eszközök bekerülési értékét.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez kapcsolódó iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a Tszet.-ben, valamint a Tszet. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszet. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszet. 18. §-ában, valamint a Tszet. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek.

Fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Hivatal e határozatának meghozatala során az Előzmények részben feltüntetett dokumentumokat vette figyelembe.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „a) Telephely – Petőfi lakótelepi fűtőmű” táblázat az alábbiak szerint módosul:
 - a „Maradandó élettartam lejáratának ideje” sor értéke a „2024” dátumról „2039.12.31.” dátumra módosul;

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A” részében:**

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázatban:
 - A „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély kiadásakor” megnevezésű sor „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor” megnevezésre, míg a tartalma „0 MFt”-ről „133,657 MFt”-ra változik.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „a) Telephely – Petőfi lakótelepi fűtőmű” táblázat az alábbiak szerint módosul:

- A táblázat kiegészül a „Kondenzációs üzemmódban képes-e működni?”, a „Tüzelőanyag megnevezése”, „Füstgázelvezető azonosító” és a „Kazánhatásfok” megnevezésű sorokkal és azok értékeivel.
- A „b) Telephely – Attila utcai fűtőmű” az alábbiak szerint módosul:
 - A táblázat kiegészül a „Kondenzációs üzemmódban képes-e működni?”, a „Tüzelőanyag megnevezése”, „Füstgázelvezető azonosító” és a „Kazánhatásfok” megnevezésű sorokkal és azok értékeivel.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 13-15. §-ában, a Tszt. Vhr. 7. § (1)-(1a) bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. sor b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A véglegessé vált határozatot a Hivatal a Tsz. 4. § (5) bekezdése alapján teszi közzé.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (14646179#cegkapu)
Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.
3.	Székhelye	-	6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
4.	Cégjegyzék száma	-	03-09-117604
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	2009. január 5.
6.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
7.	Adószáma	-	14646179-2-03
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	3
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	133,657
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenység	-	3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőtéljesítménye*	MW	14,6

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Petőfi lakótelepi fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 1/a.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	13,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	9,2*
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	27 200
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Szabadpiac, földgáz elosztóhálózat
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1977. (1989.)

* A beépített kazánokból 2db tartósan leállítva, felújításra vár.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Attila utcai fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 1-3.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,8
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	2 500
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Szabadpiac, földgáz elosztóhálózat
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2016.07.25.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely – Petőfi lakótelepi fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok					
Helyszám	-	1	2	3	4*	5*	6
Gyártó	-	Lavatherm	Lavatherm	Lavatherm	Lavatherm	Lavatherm	Lavatherm
Típus	-	SLT 3	SLT 3	SLT 3	SLT 3	SLT 3	SLT 3
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető azonosító	-	P1	P1	P1	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges teljesítmény	MW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kazánhatásfok	%	85	85	85	85	85	85
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1977. (1989.)	1977. (1989.)	1977. (1989.)	1977. (1989.)	1977. (1989.)	1977. (1989.)
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2039.12.31.	2039.12.31.	2039.12.31.	-	-	2039.12.31.

*Felújításra szorul, tartósan leállítva.

b) Telephely – Attila utcai fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	1	2	3	4
Gyártó	-	Vaillant	Vaillant	Vaillant	Vaillant
Típus	-	VKK 2006	VKK 2006	VKK 2006	VKK 2006
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	igen	igen	igen	igen
Füstgázvezető azonosítója	-	P1	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges teljesítmény	MW	0,20	0,20	0,20	0,20
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	8,00	8,00	8,00	8,00
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60,00	60,00	60,00	60,00
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80,00	80,00	80,00	80,00
Kazánhatásfok	%	95	95	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2016.06.25.	2016.06.25.	2016.06.25.	2016.06.25.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2036.06.25.	2036.06.25.	2036.06.25.	2036.06.25.